

CHECK LIST SIMPLIFIÉE PAC

(à mettre à disposition du technicien sur une tablette ou dans le bulletin de visite)

« LES 20 ESSENTIELS »

- Contrôle des protections électriques et resserrage des connexions
- Mesure et contrôle de la tension d'alimentation électrique
- Mesure et contrôle des intensités électriques
- Contrôle du paramétrage de la régulation et enclenchement appoint thermique
- Contrôle de l'étanchéité apparente du circuit frigorifique sur les parties accessibles
- Contrôle visuel état du calorifuge sur les parties accessibles
- Nettoyage de l'échangeur à air si accessible
- Contrôle du fonctionnement du ventilateur
- Contrôle de l'évacuation des condensats
- Mesure des températures de fonctionnement sur air et eau
- Contrôle du vase d'expansion
- Nettoyage des filtres
- Contrôle visuel de l'eau de chauffage
- Contrôle du fonctionnement du circulateur
- Contrôle étanchéité soupape de sécurité et organes hydrauliques
- Contrôle de l'anode de protection ballon de stockage
- Contrôle du fluide caloporteur, niveau de protection antigél
- Contrôle visuel et auditif de l'ensemble
- Essai de fonctionnement de l'ensemble
- Explications et conseils à l'utilisateur sur le fonctionnement du système
→ signature du Bulletin de visite